

proing Vaslui@gmail.com 03 2018

DELGAZ
grid

DETRANSMIS.
SC. Sijupz Consult
pt. gasirei unei
soluții

Delgaz Grid SA, Bd. Pandurilor 42, et. 4, 540554 Târgu Mureș

Către,

COMUNA DRÎNCENI
Localitatea Ghermanești, comuna Drânceni,
Județul Vaslui

Delgaz Grid SA

Departament Acces Rețea
Bd. Pandurilor 42, et. 4
540554 Târgu Mureș
www.delgaz-grid.ro

Postu Lucian

T +40-235-305552
F +40-0748882427
iulian.postu@delgaz-grid.ro

Huși, nr. 6039918707/16.02.2018

Referitor la: solicitare emitere aviz de amplasament



Abreviere:
EARE IASI

Stimați domni,

Urmare a analizării cererii de emitere a avizului de amplasament înregistrată cu numărul 1001730553./12.02.2018 pentru obiectivul „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA DRÎNCENI, JUDEȚUL VASLUI” amplasat în comuna Drânceni satele Rîșești, Drânceni Albița, Ghermanești si Baile Drânceni avînd în vedere prevederile Ordinului ANRE nr. 25/05.07.2016 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizelor de amplasament de către operatorii de rețea, vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu planurile de situație depuse, nu sînt asigurate condițiile de coexistență cu rețelele electrice de distribuție existente în zonă după cum urmează:

- La planul nr. 8, Str. Secundara nr. 464, la Km 0+80 lucrările propuse presupun efectuarea de săpături la o distanță mai mică de 1 m față de fundația stîlpului.
- La planul nr. 9, Str. Secundara nr. 464, la Km 0+325 lucrările propuse presupun efectuarea de săpături la o distanță mai mică de 1 m față de fundația stîlpului.
- La planul nr. 10, Str. Secundara nr. 464, la Km 0+365; lucrările propuse presupun efectuarea de săpături la o distanță mai mică de 1 m față de fundația stîlpului.
- La planul nr. 10, Str. Secundara nr. 464, la Km 0+405 stîlpul rețelei rămîne în rigola propusă.
- La planul nr. 10, Str. Secundara nr. 464, la Km 0+445 lucrările propuse presupun efectuarea de săpături la o distanță mai mică de 1 m față de fundația stîlpului.

Președintele Consiliului de
Administrație
Frank Hajdinjak

Directori Generali
Ferenc Csulak DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureș
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris și Vărsat:
773.257.777,5 RON

- La planul nr. 12, Str. Secundara nr. 1526, la Km 0+207 stâlpul rețelei rămâne în rigola propusă.
- La planul nr. 14, Str. Secundara nr. 1526, la Km 0+467 lucrările propuse presupun efectuarea de săpături la o distanță mai mică față de elementele prizei de pământ și stâlpul rețelei rămâne în rigola propusă.
- La planul nr. 22, Drum comunal DC 23, la Km 1+1015 stâlpul rețelei rămâne în rigola propusă.
- La planul nr. 24, Drum vicinal DV 738, la Km 0+10 lucrările propuse presupun efectuarea de săpături la o distanță mai mică de 1 m față de fundația stâlpului.
- La planul nr. 33, Str. Secundara nr.198, la Km 0+263 lucrările propuse presupun efectuarea de săpături la o distanță mai mică de 1 m față de fundația stâlpului.
- La planul nr. 34, Str. Secundara nr.575, la Km 0+85 lucrările propuse presupun efectuarea de săpături la o distanță mai mică de 1 m față de fundația stâlpului.
- La planul nr. 35, Str. Secundara nr.575, la Km 0+200 lucrările propuse presupun efectuarea de săpături la o distanță mai mică de 1 m față de fundația stâlpului.
- La planul nr. 37, Str. Secundara nr.575, la Km 0+535;0+575 lucrările propuse presupun efectuarea de săpături la o distanță mai mică de 1 m față de fundația stâlpului.
- La planul nr. 38, Str. Secundara nr.575, la Km 0+770 lucrările propuse presupun efectuarea de săpături la o distanță mai mică de 1 m față de fundația stâlpului.
- Având în vedere neconformitățile enumerate anterior, vă facem cunoscut faptul că Delgaz Grid SA nu este de acord cu amplasamentul obiectivului, deoarece sunt afectate instalațiile electrice din zonă.

Pentru obținerea unui aviz de amplasament favorabil puteți opta pentru una din următoarele variante :

A. modificarea poziției obiectivului la distanțele minime față de instalațiile Delgaz Grid SA existente pe planurile menționate;

B. solicitarea eliberării amplasamentului prin devierea sau mutarea instalațiilor aparținând Delgaz Grid SA. În acest caz veți suporta integral cheltuielile pentru executarea acestor lucrări și a celor necesare pentru îndeplinirea condițiilor impuse de normele tehnice pentru coexistența obiectivului propus cu instalațiile electrice ale Delgaz Grid SA .

C. menținerea amplasamentului, cu condiția executării, contra cost, a unor lucrări de modificare a instalațiilor rețelei electrice rezultate ca necesare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență impuse de norme.

În cazul alegerii variantei A, pentru obținerea unui aviz de amplasament este necesar să reveniți cu o nouă cerere și documentație, actualizate cu noul amplasament al obiectivului.

În cazul alegerii uneia dintre variantele B sau C, este necesară parcurgerea următoarelor etape:

- Să solicitați, în scris, elaborarea unui studiu de coexistență unui proiectant atestat în condițiile legii. Studiul va fi avizat de către o comisie CTE a Delgaz Grid SA. Termenul de elaborare a unui studiu de coexistență, de la data depunerii cererii, este de maximum trei luni pentru instalații cu tensiunea de 110kV sau mai mare, respectiv de maximum o lună pentru instalații de medie tensiune sau joasă tensiune.

- Să încheiați cu Delgaz Grid SA un contract pentru eliberarea amplasamentului, achitând costul lucrărilor, rezultat din studiul de coexistență și actualizat la data achitării.

- Să obțineți de la deținătorii terenurilor afectate de instalațiile electrice deviate, contract de suprafață sau accept notarial sau contract de vânzare-cumpărare autentificat de notarul public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum și pentru exercitarea în perpetuitate de către Delgaz Grid SA a drepturilor de uz și servitute asupra acestor terenuri, după caz;

- toate avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism în vederea obținerii autorizației de construire sau de desființare pentru lucrarea de deviere ori de mutare, pe baza documentațiilor întocmite în cadrul studiului de coexistență, acordurile deținătorilor de teren și avizele de principiu pentru realizarea instalațiilor electrice pe noile trasee sau amplasamente. Documentația pentru obținerea acestora va fi elaborată în cadrul studiului de coexistență menționat.

După execuția lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului Delgaz Grid SA va emite avizul de amplasament favorabil.

În urma identificării în teren a obiectivului propus, este posibil ca lista neconformităților identificate anterior să fie completată și cu alte precizări, în funcție de rezultatele măsurătorilor efectuate în condițiile în care, în situația proiectată conform memoriului tehnic depus de către Dumneavoastră, există și alte elemente de rețea față de care nu se respectă condițiile de coexistență.

Menționăm că studiul de coexistență trebuie elaborat doar în ceea ce privește neconformitățile enumerate anterior și, eventual neconformitățile rezultate și comunicate către Dumneavoastră ulterior prezentei adrese după efectuarea analizei în teren, nefiind necesară analizarea celorlalte elemente de rețea pentru care sunt îndeplinite condițiile de coexistență conform normelor tehnice aplicabile în vigoare.

Vă mulțumim și asigurăm de întreaga noastră implicare și sprijin în ceea ce privește realizarea obiectivelor pe care vi le-ați propus.

Cu respect,
Delgaz Grid SA
Echipa de Acces Rețea Electricitate Iasi

Coordonator EARE Iasi

Ing. Arsene Daniela



Emitent avize de amplasament

Postu Lucian